



# EU-Konformitätserklärung EU-Declaration of Conformity

Wir/We

**MOLLET Füllstandtechnik GmbH**

Industriepark RIO 103  
D-74706 Osterburken  
Tel. 06291 64400 Fax 06291 9846

erklären hiermit, dass die Geräte:

declare that the devices:

## Induktive Näherungsschalter

## Inductive limit switch

Typ KI-XCM-B356-5-.B0, KI-B516-356E4-.B0  
KI-B516-325-E4-.B0,  
KI-XCM-B3019-5-.B0, KI-B516-3019E-.B0

Type KI-XCM-B356-5-.B0, KI-B516-356E4-.B0  
KI-B516-325-E4-.B0,  
KI-XCM-B3019-5-.B0, KI-B516-3019E-.B0

auf die sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Normen  
oder normativen Dokumenten entsprechen:

to which this declaration relates is in accordance with  
the following standards or other normative documents:

**Richtlinie 2014/34/EU** (Explosionsschutz-Richtlinie)  
**Richtlinie 2014/30/EU** (EMV-Richtlinie)

**Directive 2014/34/EU** (Directive ATEX)  
**Directive 2014/30/EU** (Directive EMC)

und

and

**DIN EN IEC 60079-0:2019-09,**  
**DIN EN 60079-31:2014-12,**  
**DIN EN 55032, DIN EN 55024**

**DIN EN IEC 60079-0:2019-09**  
**DIN EN 60079-31:2014-12**  
**DIN EN 55032, DIN EN 55024**

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt gemäß den Bestimmungen der Richtlinien und durch Einhaltung der Normen.

The Essential Health and Safety Requirements are assured by compliance with the directive and observance of the normative documents.

Die Geräte sind mit folgenden Angaben gekennzeichnet:

The marking of the equipment includes the following:

CE  II 3D Ex tc IIIB T 90 °C

$-20\text{ °C} \leq T_a \leq +60\text{ °C}$

Prüfprotokollnummer

**ATEX-PP-05-914X**

Test report number

Osterburken, den 20.11.2019

Osterburken, November 20th 2019



Wolfgang Hageleit

Diese Erklärung darf nur unverändert  
weiterverbreitet werden.

This declaration is only allowed to  
hand out in unchanged form.